

# Information zum Trinkwasser Amsoldingen, 9.9.2019

Die Wasserversorgung Blattenheid informiert

Trinkwasserqualität in

Amsoldingen

Herkunft des Wassers

<i>Anteil in %</i>	<i>Herkunft</i>
87.4	Quellen Baachalp, Oberstocken
12.6	Grundwasser Mühlematt, Oberstocken

Hygienische Beurteilung

Die mikrobiologischen Proben lagen innerhalb der gesetzlichen Vorschriften. Das Trinkwasser ist hygienisch einwandfrei.

Chemische Beurteilung

<i>Messwerte</i>	<i>Anforderung TBDV</i>
<b>Quellen Baachalp, Oberstocken</b>	
Wassertemperatur	6.0 °C
Gesamthärte	17.4 °f < 50
Härtegrad	mittelhart
Calcium (Ca)	51.0 mg/l < 200
Magnesium (Mg)	11.3 mg/l < 50
Chlorid	0.2 mg/l < 250
Nitrat (NO <sub>3</sub> )	1.5 mg/l < 40
Sulfat (SO <sub>4</sub> )	15.8 mg/l < 250
ph-Wert	7.8 6.8 bis 8.2
<b>Grundwasser Mühlematt, Oberstocken</b>	
Wassertemperatur	8.1 °C
Gesamthärte	19.0 °f < 50
Härtegrad	mittelhart
Calcium (Ca)	61.0 mg/l < 200
Magnesium (Mg)	9.2 mg/l < 50
Chlorid	0.3 mg/l < 250
Nitrat (NO <sub>3</sub> )	3.3 mg/l < 40
Sulfat (SO <sub>4</sub> )	29.0 mg/l < 250
ph-Wert	7.8 6.8 bis 8.2

Das Trinkwasser erfüllt die chemischen Anforderungen gemäss der Lebensmittelgesetzgebung. Beachten Sie bitte die entsprechende Waschmitteldosierung.

Behandlung des Wassers

Quellwasser: Entkeimung durch UV - Licht  
Grundwasser: keine Behandlung

Besonderes

Das Trinkwasser hat einen guten Geschmack, es schmeckt immer frisch.

Die Wasserversorgung Blattenheid arbeitet nach dem Wasserqualitätssicherungs-System des SVGW.

Weitere Auskünfte

Wasserversorgung Gemeindeverband Blattenheid

Volker Dölitzsch, Betriebsleiter

Aarbord 32e  
3628 Uttigen  
Tel. 033 552 06 01

v.doelitzsch@blattenheid.ch  
www.blattenheid.ch  
Mob. 079 785 73 60